



Zobrazený návrh zasíťování odpovídá variantě A a B.  
 Varianta C řeší vedlejší řady a přípojky tlakově bez čerpacích stanic.  
 Varianta D je tlaková, tj. stoka i přípojky, bez čerpacích stanic.  
 Varianta E nefinancuje přípojky trvale neobývaných budov (TNB).  
 Varianta F neobsahuje řad C-15 a C-15-1.  
 Varianta 1 je bez kanalizace, zahrnuje DČOV a septiky u TNB.  
 Varianta 2 je bez kanalizace, zahrnuje sdílené DČOV, DČOV a septiky u TNB.  
 Varianta 3 je bez kanalizace, zahrnuje septiky.  
 Varianta 4 je bez kanalizace, zahrnuje jímky na vyvážení.

- Návrhová stoková síť**
- Gravitační stoka
  - Tlaková stoka
  - Neřešená stoka
  - Gravitační přípojka
  - Tlaková přípojka
  - Čerpací stanice
  - Sdílené dčov
  - Trvale obývaná budova
  - Trvale neobývaná budova
  - Plánovaná výstavba
  - Vodní tok

